

防護對象	滅火設備		第一種				第二種				第四種										第五種							
	第一種 室內或室外消防栓	第二種 自動噴水設備	水霧滅火設備	泡沫滅火設備	二氟化碳滅火設備	滅火設備				大型滅火器										滅火器						水桶或水槽	乾燥砂	膨脹蛭石或膨脹珍珠岩
						磷酸鹽類等	碳酸鹽類等	其他	柱狀水滅火器	霧狀水滅火器	柱狀強化液滅火器	霧狀強化液滅火器	泡沫滅火器	二氟化碳滅火器	乾粉滅火器	碳酸鹽類等	磷酸鹽類等	其他	柱狀水滅火器	霧狀水滅火器	柱狀強化液滅火器	霧狀強化液滅火器	泡沫滅火器	二氟化碳滅火器	乾粉滅火器			
區分	建築物及附屬設施																											
	電氣設備																											
	第一類公共危險物品	鹼金屬過氧化物																										
		其他第一類公共危險物品																										
	第二類公共危險物品	鐵粉、金屬粉、鎂、硫化磷、赤磷、硫磺																										
		其他第二類公共危險物品																										
	第三類公共危險物品	禁水性物質																										
		其他第三類公共危險物品																										
	第四類公共危險物品																											
	第五類公共危險物品																											
第六類公共危險物品																												
爆竹煙火																												
備註	<p>一、本表中「○」標示代表可選設該項滅火設備。</p> <p>二、大型滅火器之藥劑數量應符合相關滅火器認可規範。</p> <p>三、磷酸鹽類等為磷酸鹽類、硫酸鹽類及其他含有防焰性藥劑。</p> <p>四、碳酸鹽類等為碳酸鹽類及碳酸鹽類與尿素反應生成物。</p>																											