

公 式

$$L \leq \frac{SD \sqrt{P}}{7152}$$

L - 每小時容許漏水量以公升計

S - 試壓管線長以公尺計

D - 水管直徑以公分計

P - 試驗壓力以平方公分公斤計