

名 稱	檢 驗 項 目	檢 驗 方 法	規 範 之 要 求	頻 率
鋼 筋 混 凝 土 管	外觀、外形、 尺度、等級	CNS 484 A3003	依 契 約 圖 說 與 CNS 483 A1001 之規定	1. 數量未達 40 支時，免送 驗。 2. 數量達 40～ 200 支檢驗 1 支。 3. 數量超過 200 支時，每 200 支加驗 1 支。
	外壓強度			
聚 氯 乙 烯 塑 膠 硬 質 管	尺度、等級物 理性質	CNS 1299 K6140	依 契 約 圖 說 與 CNS 1298 K3004 之規定	1. 每以各類直徑 分別計算，數 量未達 20 支 時，免送驗。 2. 數量達 20～ 100 支檢驗 1 支。 3. 數量超過 100 支時，每 100 支加驗 1 支。
高 密 度 聚 乙 烯 塑 膠 管	尺度、等級物 理性質	CNS 2459 K6198	依 契 約 圖 說 及 CNS 2458 K3010 之規定	
玻 璃 纖 維 強 化 塑 膠 管	尺度、等級 物理性質	CNS 11646 K3080	依 契 約 圖 說 及 CNS 11646 K3080 之規定	
擠 壓 式 填 縫 帶	比重 (25℃)	ASTM D71	1.2～1.5	1. 數量未達 20 處時，免送 驗。 2. 數量達 20～ 100 處檢驗 1 次。 3. 數量超過 100 處時，每 100 處加驗 1 次。
	延展性 (25℃)	CNS 10091 K6756	≥ 5 cm	
	軟化點	CNS 2486 K6204	≥ 93℃	
	著火點	CNS 3775 K6377	≥ 204℃	
回 填 材 料	土壤分類	CNS 12387 A3258	[最大粒徑不 得大於 10cm][依契約 圖之規定]	1. 數量未達 120 m ³ 時免檢驗。 2. 數量達 120～ 600m ³ 檢驗 1 次。 3. 數量超過 600 m ³ 時，每 600 m ³ 加驗 1 次。

名 稱	檢 驗 項 目	檢 驗 方 法	規 範 之 要 求	頻 率
構 造 物 回 填	壓 實 度	CNS 14733 A3388、 CNS 14732 A3387	路面區域：最大乾密度 90%以上	1. 每層面積未達 20 m ² 時免檢驗。 2. 每層面積達 20~100m ² 檢驗 1 次。 3. 每層面積超過 100 m ² 時，每 100 m ² 加驗 1 次。