

有關消防水泵出水口徑位置如何認定疑義

發文機關：內政部消防署

發文字號：內政部消防署 84.05.25. (84)消署預字第8450298號書函

發文日期：民國84年5月25日

主旨：有關消防水泵出水口徑位置如何認定疑義。

說明：有關「各類場所消防安全設備設置標準」第三十條第二項第二款規定：「消防水泵之出水口徑不得小於立管口徑」，其出水口徑位置如何認定乙節？查有關國家標準及上揭設置標準均未明定，至以開關閥口徑視為消防水泵出水口徑，並無不妥。