

主旨：有關緊急昇降機間設置排煙設備疑義案，復如說明，請查照。

發文機關：內政部消防署

發文字號：內政部消防署84.06.14.（84）消署預字第8401691號函

發文日期：民國84年6月14日

主旨：有關緊急昇降機間設置排煙設備疑義案，復如說明，請查照。

說明：緊急昇降機間設置排煙設備如採用自然排煙方式，應依「建築技術規則」設計施工篇第一〇二條之規定辦理。（內政部消防署84.06.14.（84）消署預字第840一六九一號函）