

有關儲存爐石處所設置消防安全設備之疑義

發文機關：內政部消防署

發文字號：內政部消防署 84.10.05. (84)消署預字第8403708號書函

發文日期：民國84年10月5日

查因爐石不具燃燒危險性，其儲存處所得比照「預拌混凝土工廠」免設消防安全設備。唯輸送帶部分，因連續不斷運轉易產生高溫，應設置自動水設備或室外消防栓設備。（內政部消防署84.10.05. (84)消署預字第8403708號書函）