

函詢消防專用蓄水池如採機械方式引水時，其配管相關規定得否準用「各類場所消防安全設備設置標準」第32條第 1款第 1目至第 3目規定

發文機關：內政部

發文字號：內政部 107.12.05. 內授消字第1070824808號函

發文日期：民國107年12月5日

主旨：函詢消防專用蓄水池如採機械方式引水時，其配管相關規定得否準用「各類場所消防安全設備設置標準」第32條第 1款第 1目至第 3目規定 1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本部消防署案陳貴局 107年11月 1日高市消防預字第 10734849600號函辦理。
- 二、查各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）第 185條至 187條就消防專用蓄水池之設置定有明文，惟並未就採機械方式引水之消防專用蓄水池配管有明確規範，經參酌日本東京消防廳監修「予防事務審査・檢查基準」II第 4章、第 2節、第 18消防用水規範，採機械方式引水之消防專用蓄水池配管，得準用設置標準第32條第 1 款第 1目前段應為專用、第 2目及第 3目前段管徑依水力計算配置等規定，且管徑應在63毫米以上。