「力霸式輕鋼架」定義及「供公眾使用大型建築物」範圍

發文機關：內政部

發文字號：內政部73.5.20.台內營字第229622號（0八八）

發文日期：民國73年5月20日

主旨：貴廳請釋本部七十三年三月十四日七十三臺內營字第二二六二七〇號函所稱「力霸式輕鋼架」定義及「供公眾使用大型建築物」範圍乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴廳七十三年五月七日建四字第一八九四九號函。
- 二、查「力霸式輕鋼架」係指以小圓鋼條三形焊接而成之組合構件，本次檢查鑑定臺北、臺中、高雄三處體育館鋼架屋頂屋構造均屬之。其僅限適用於臨時建築物或小規模廠房，自應指非供公眾使用之建築物而言。所稱「供公眾使用大型建築物」已無界定範圍之必要。三、建築技術規則總則編第三條第一項前段已有規定「建築物之設計、施工、構造及設備，依本規則各編規定」前開部函係重申前開規則之規定，所述不得再予採用之構造方式並非僅指「力霸式輕鋼架」一種，凡臨時性尚無設計規範可資遵循之結構均應限制，不得再予採用。
- 四、馬公高級中學學生活動中心及水上國民小學禮堂音樂教室屋頂構造型式之審查，應請貴廳依建築法第三十四條有關主管建築機關審查或鑑定建築物之工程及設備圖樣、計算書、說明書之規定逕為核處，所送工程圖樣及結構計算書隨函退還。（內政部73.5.20.臺內營字第二二九六二二號）