

「臺北市自來水設備檢驗辦法」修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 本辦法依自來水法第四十九條規定訂定之。</p>	<p>第一條 本辦法依自來水法第四十九條規定訂定之。</p>	<p>未修正。</p>
<p>第二條 本辦法之主管機關為臺北市政府(以下簡稱本府)。</p>	<p>第二條 本辦法之主管機關為臺北市政府，<u>並委任臺北自來水事業處執行。</u></p>	<p>臺北自來水事業處(以下簡稱北水處)雖為本府所屬之行政機關，惟亦屬自來水事業，為避免本府委任北水處執行本市自來水事業之監督管理事項，有違主管機關監督、球員兼裁判之疑慮，爰參酌經濟部九十九年十一月二十五日經授水字第0九九二0二二四三七0號函意見，刪除有關文字。</p>
<p>第三條 本辦法所稱自來水設備如下： 一 取水設備：指集取原水之設備，包括淺井、深井、集水井、取水管渠、集水暗渠、引水壩、取</p>	<p>第三條 本辦法所稱自來水設備如下： 一 取水設備：指集取原水之設備，包括淺井、深井、集水井、取水管渠、集水暗渠、引水壩、取</p>	<p>未修正。</p>

水口、取水塔、取水井、輻射井、聯絡井、沉砂池及其他取水設備。

二 貯水設備：指貯蓄原水之設備，包括攔水壩、蓄水庫及其他貯水設備。

三 導水設備：指導引原水之設備，包括導水管、導水隧道、水管橋、排氣閥、制水閥、排泥管、沉砂池、聯絡井、減壓井、窰井、抽水井、抽水機室、空氣壓縮機、抽水機、電動機、汽油機、汽油發電機、柴油機、柴油發電機、配電盤及其他導水設備。

四 淨水設備：指水質淨化之設備，包括淨水場配

水口、取水塔、取水井、輻射井、聯絡井、沉砂池及其他取水設備。

二 貯水設備：指貯蓄原水之設備，包括攔水壩、蓄水庫及其他貯水設備。

三 導水設備：指導引原水之設備，包括導水管、導水隧道、水管橋、排氣閥、制水閥、排泥管、沉砂池、聯絡井、減壓井、窰井、抽水井、抽水機室、空氣壓縮機、抽水機、電動機、汽油機、汽油發電機、柴油機、柴油發電機、配電盤及其他導水設備。

四 淨水設備：指水質淨化之設備，包括淨水場配

管、水管廊、制水閥、聯絡井、氣曝塔、氣曝池、加藥池、混和池、水躍池、膠羽池、沉澱池、高速膠凝沉澱池、慢濾池、快濾池、濾率調節井、清水池、抽水井、洗砂水池、洗砂槽、堆砂場、排水井、消毒槽、消毒室、藥品儲藏室、水質檢驗室、洗砂機、抽水機、電動機、水位計、水頭損失計、膠凝機、加藥機、注入式消毒機、儀錶盤、配電盤、配電箱及其他淨水設備。

五 送水設備：指輸送清水之設備，包括送水管、水管橋、排氣閥、排泥

管、水管廊、制水閥、聯絡井、氣曝塔、氣曝池、加藥池、混和池、水躍池、膠羽池、沉澱池、高速膠凝沉澱池、慢濾池、快濾池、濾率調節井、清水池、抽水井、洗砂水池、洗砂槽、堆砂場、排水井、消毒槽、消毒室、藥品儲藏室、水質檢驗室、洗砂機、抽水機、電動機、水位計、水頭損失計、膠凝機、加藥機、注入式消毒機、儀錶盤、配電盤、配電箱及其他淨水設備。

五 送水設備：指輸送清水之設備，包括送水管、水管橋、排氣閥、排泥

<p>管、制水閥、抽水井、窰井、抽水機室、抽水機、電動機、汽油發電機、柴油機、柴油發電機、配電盤及其他送水設備。</p> <p>六 配水設備：指配供清水之設備，包括配水幹管、配水管網、水管橋、排氣閥、制水閥、排泥管、減壓閥、安全閥、救火栓、配水池、高架配水池、配水隧道、配水塔、抽水井、抽水機室、流量計室、窰井、流量計、抽水機、電動機、配電盤及其他配水設備。</p>	<p>管、制水閥、抽水井、窰井、抽水機室、抽水機、電動機、汽油發電機、柴油機、柴油發電機、配電盤及其他送水設備。</p> <p>六 配水設備：指配供清水之設備，包括配水幹管、配水管網、水管橋、排氣閥、制水閥、排泥管、減壓閥、安全閥、救火栓、配水池、高架配水池、配水隧道、配水塔、抽水井、抽水機室、流量計室、窰井、流量計、抽水機、電動機、配電盤及其他配水設備。</p>	
<p>第四條 自來水設備之檢驗項目、期程、檢驗方法、檢驗</p>	<p>第四條 自來水設備之檢驗項目、期程、檢驗方法、檢驗</p>	<p>配合第二條修正，爰將「臺北自來水事業處」修正為「本府」。</p>

<p>報告表格式及改善報告表格式，由<u>本府</u>訂定。</p>	<p>報告表格式及改善報告表格式，由<u>臺北自來水事業處</u>訂定。</p>	
<p>第五條 自來水設備維護手冊由自來水事業訂定，並報<u>本府</u>備查。</p>	<p>第五條 自來水設備維護手冊由自來水事業訂定，並報<u>臺北自來水事業處</u>備查。</p>	<p>配合第二條修正，爰將「臺北自來水事業處」修正為「本府」。</p>
<p>第六條 自來水事業應依第四條規定及自來水設備維護手冊辦理自來水設備之日常檢驗及定期檢驗。但有特別災害及事故發生時，應施行特別檢驗。</p> <p>自來水事業對前項檢驗結果應作成紀錄，並檢討改善。</p> <p><u>特別檢驗之紀錄應包含下列內容：</u></p> <p><u>一 發生原因。</u></p> <p><u>二 事件發生經過。</u></p> <p><u>三 損害狀況。</u></p>	<p>第六條 自來水事業應依第四條規定及自來水設備維護手冊辦理自來水設備之日常檢驗及定期檢驗。但有特別災害及事故發生時，應施行特別檢驗。</p> <p>自來水事業對前項檢驗結果應作成紀錄，並檢討改善。</p>	<p>參照經濟部於一〇四年二月二日修正「自來水設備檢驗辦法」第四條規定，增訂特別檢驗之紀錄內容，以明確紀錄特別災害及事故之處理過程，供日後研議更詳實之檢驗方式，精進緊急處置措施，爰增訂第三項規定。</p>

<p><u>四 檢驗方式及檢驗結果。</u> <u>五 緊急處置方案。</u></p>		
<p>第七條 自來水事業應將自來水設備檢驗紀錄及改善報告，於次年四月底前函報本府備查；必要時，本府得派員抽查之。</p> <p><u>特別檢驗之紀錄，自來水事業應於事件發生後五日內報本府備查。</u></p>	<p>第七條 自來水事業應將自來水設備檢驗及改善報告，於次年四月底前函報臺北自來水事業處備查；必要時，臺北自來水事業處得派員抽查之。</p>	<p>一、第一項配合第二條修正，爰將「臺北自來水事業處」修正為「本府」。</p> <p>二、參照經濟部於一〇四年二月二日修正「自來水設備檢驗辦法」第五條規定，增訂特別檢驗之紀錄，應報本府備查之機制，以適時反映特別災害及事故發生狀況，供主管機關掌握最新處置情形，爰增訂第二項規定。</p>
<p>第七條之一 對公共安全或供水風險影響重大，且經本府公告之自來水設備項目，自來水事業應研訂安全評估計畫，並報本府核准後實施。</p> <p>前項安全評估計</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、由於自來水設備項目中有對公共安全及供水風險影響重大者，故參照經濟部於一〇四年二月二日修正「自來水設備檢驗辦法」增訂第六條之一規定，明定經本府公告之重大自</p>

<p>畫應包含下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一 設備數量及位置。</li> <li>二 評估頻率。</li> <li>三 評估項目及內容。</li> <li>四 評估方式。</li> <li>五 改善措施。</li> <li>六 其他有關安全及供水風險事項。</li> </ol> <p>自來水事業對前項安全評估計畫應作成年度實施結果報告，於次年三月底前函報本府備查；必要時，本府得派員抽查之。</p>		<p>來水設備項目，自來水事業應研訂安全評估計畫報本府核准後實施，並將實施結果函報本府備查之機制，以及時改善缺失，避免故障，造成民眾日常生活用水之不便。</p>
<p>第八條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>第八條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>未修正。</p>

