臺北市政府所屬各機關學校　　編號：＿＿＿＿＿＿

稽查工程安衛設施作業檢查表　　稽查項數：＿＿＿＿＿＿

工程名稱：＿＿＿＿＿＿ 稽查人員：＿＿＿＿＿＿ 稽查時間：__年__月__日__時__分	會同單位	工程處	工務所	承包商
	會同人員			

01 安衛管理：	01	03 高壓氣體容器依規定儲存／搬運／使用	□
01 安衛管理人員 奉核 常駐 專責 計畫表	□ □ □ □	08 環境保護／污染防制：	08
02 主管／管理／指揮／監督人員執行安衛管理	□	01 設沖洗設備 沖洗乾淨 車體不漏不污染	□ □ □
管線之會勘／標示及開挖實之確認／督導	□	02 地面灑水／餘土覆蓋／設備充足不致塵土飛揚	□
清運前傳真環保局日期／時間／數量／路線	□	03 工區地面 積水 油污污染 污泥遍佈	□ □ □
03 自動檢查？製表／陳核 檢查結果與現況相	□ □	04 環境／房舍／廁所 保持清潔 設適量廁所	□ □
符合缺失改正	□	05 污泥／污水不流出工區 放流水低於標準	□ □
04 緊急救援／消防編組？ 電話表 方案 演練	□ □ □	臨時／附近排水系統 污泥水處理固化	□ □
05 協議組織？ 會議紀錄 編組 落實決議案	□ □ □	06 噪音管制？ 小於法定標準 備置噪音計	□ □
06 安全告示牌？ 設置 內容更新	□ □	定期檢測並做成紀錄	□
07 教育訓練 作業主管 勞工	□ □	09 交通管制：	09
08 勞檢所檢查缺失改善	□	01 設置交通管制員？	
02 個人防護具：	02	車輛進出工地時	□
01 工作服？（上衣／長褲／鞋子）	□	起重吊車吊桿超越工區圍籬時	□
02 安全帽？（進入工區所有人員）	□	佔據公路作業時	□
03 電銲 氣銲防護？（護目鏡／手套）	□ □	02 施工交通安全管制設施	
● 04 高架作業防護？（安全帶）	□	道路槽化警示設施設置／良好	□
05 破碎機防護？（手套／耳塞／護目鏡／口罩）	□	覆蓋板？（防滑／平順／密接）	□
03 開口／開挖之管制	03	工區周圍道路無坑洞／平整不影響安全？	□
● 01 人／物防墜措施？ 護欄／護蓋／警示	□	臨時行人通道／安全走廊／安全防護網？	□
安全防護網／安全母索	□	10 圍籬門禁：	10
02 開挖深≧1.5m 之緊急逃生梯？ 坑內人員距	□	01 圍籬？ 清洗／維護 混凝土基座 警示設施	□ □ □
逃生梯≦10m 安全性	□	施工圍籬 不得任意開口	□ □
● 03 擋土支撐？（深≧1.5m 有崩塌之虞者）	□	02 出入口 派員確實管制 無車輛進出時封閉	□ □
04 挖除之土方堆置於距開挖邊緣≧1m？	□	11 火災防護：	11
04 工作梯／施工架／工作台之管制：	04	01 消防措施？ 設備數量／位置 檢查維護	□ □ □
01 工作梯		易燃易爆物 2m 內不得放置／使用著引火物	
梯頂端高於平台 1m／護欄設施？	□	12 隧道作業：	12
工作梯不得實於易移動位置／固定栓牢	□	01 出入人員管制？（設置／管制／資料／確實）	□
● 高差＞1.5m 設安全上下之工作梯？	□	02 緊急救援方案及撤離計畫？	□
● 02 護欄安全性？（上／中欄杆／腳趾板／強度）	□	03 緊急起吊設備？（豎坑深≧20m）	□
03 高度≧3m／載重≧500kg 施工架經技師簽證？	□	04 自救站 自救器 每日檢查 自救訓練？	□ □ □ □
● 04 模板支撐 施工架基座安全性？	□ □	05 通訊設備？（位置／保養／不斷電／通訊規劃）	□
● 05 工作台／走道安全性？	□	06 檢測儀器？（易燃氣／有害氣體／氧氣／校正）	□
06 竹製工作梯／施工架／工作台經工務所核准？	□	07 有害氣體，合氧量測定頻率／紀錄？	□
07 工作梯／施工架／工作台之維護？	□	08 禁止銲接／氣割／點火／吸煙？	□
05 臨時用電之管制：	05	09 通氣設備／狀況？（氧／流度） 照明設備？	□ □
● 01 橫越通路之延長電線高架／防護？	□	10 緊急供電系統？（設置／保養／立即啟動並聯）	□
● 02 接地 漏電斷路器 配電箱 電擊防止裝置（高度＞2m 之鋼架上電銲）？	□ □ □ □	11 電力系統應與外物絕緣／管（線）路吊掛整齊？	□
		12 不得儲存易燃物品？（入口 30m 內／隧道內）	□
03 線路／插座插頭／開關／接頭／配電箱之防水性	□	13 壓氣作業：	13
04 延長線 整齊 掛絕緣體上 重負荷電纜	□ □	01 作業中，現場有安衛人員	□
05 電器設備／工具／電路之接地測試（合格電匠）	□	02 勞工半年健康檢查紀錄？（醫療／暴露時間）	□
06 重機員及吊車安全：	06	03 作業人員佩帶識別證？	□
01 挖斗吊勾無安全防護措施不得搭乘攀附 吊掛作業安全／指揮 吊掛中操作手不得離座	□ □ □	04 加壓室操作員訓練紀錄／執照？	□
		05 急救站內，合格技術員值班？	□
02 備置滅火器？	□	備註：[符號] v：可接受	
03 重機具備置檢點表確實檢點	□	△：部分缺失 ×：嚴重（或重複）缺失	
04 吊車年度檢查合格證明 吊車操作手訓練合格證明？	□ □	●：有立即發生危險之虞之缺失應立即停工改善	
05 車標示合格編號／吊升荷重／額定速度？	□		
06 吊掛／吊車設備檢查			
鋼索？（一撚斷裂≧10% ／磨耗≧7% ／扭曲）	□		
防滑舌片（裝置／堪用）	□		
安全玻璃／過捲揚／過負荷警報裝置？	□		
07 車輛 非拼裝車／檢驗合格 合法容積	□ □		
07 物料儲存：	07		
01 分類堆置整齊？（模板／建材／下腳料／油桶）	□		
02 物料堆放 不得影響／道路 做適當防護	□ □		