訴 願 人 ○○有限公司

代 表 人 ○○○

原 處 分 機 關 臺北市政府勞動局

訴願人因違反職業安全衛生法事件，不服原處分機關民國 108 年 8 月 12 日北市勞職字第 108607

90727 號裁處書，提起訴願，本府決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

一、原處分機關所屬臺北市勞動檢查處（下稱勞檢處）於民國（下同）108 年 7 月 6 日實施勞動檢查時，查認訴願人於臺北市信義區○○路○○號進行○○股份有限公司臺灣北區分公司○○大樓外牆拉皮暨整體景觀整建工程（起重工程），有下列違規情事：（一）訴願人使所僱勞工於高度 2 公尺以上之起重機吊臂從事吊桿拆除作業，勞工有墜落之虞，未依規定使勞工確實使用安全帶、安全帽，違反職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 5 款及職業安全衛生設施規則第 281 條第 1 項規定；（二）訴願人對於勞工於工區 1 樓從事工作，未禁止勞工使用合梯當作二工作面之上下設備使用，違反職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 5 款及職業安全衛生設施規則第 230 條第 2 項規定。勞檢處爰作成營造工程監督檢查會談紀錄，並經在場會同檢查人員即工作場所負責人○○○（下稱○君）簽名確認在案。嗣勞檢處以 108 年 7 月 12 日北市勞檢建字第 10860253606 號函檢附勞動檢查結果通知書，

命

訴願人依限改善，並另函移請原處分機關處理。

二、原處分機關審認訴願人上開違規事實明確且為乙類事業單位，乃依職業安全衛生法第 43 條第 2 款、第 49 條第 2 款、違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點（下稱處理要點）第 6 點、第 8 點及臺北市政府處理違反職業安全衛生法事件統一裁罰基準（下稱裁罰基準）第 4 點項次 6 規定，以 108 年 8 月 12 日北市勞職字第 10860790727 號裁處書，分

別處

訴願人新臺幣（下同）3 萬元罰鍰，因屬同一違法態樣，逐一累加計裁處 6 萬元罰鍰，並公布訴願人名稱及負責人姓名。該裁處書於 108 年 8 月 16 日送達，訴願人不服，由其代表人○○○於 108 年 9 月 10 日在本府法務局網站聲明訴願，9 月 12 日補具訴願書，9 月 20

日補

正訴願程式及補充訴願理由，並據原處分機關檢卷答辯。

理由

一、按職業安全衛生法第 3 條第 1 項規定：「本法所稱主管機關：..... 在直轄市為直轄市政府.....。」第 5 條第 1 項規定：「雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。」第 6 條第 1 項第 5 款及第 3 項規定：

「

雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：..... 五、防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害。」「前二項必要之安全衛生設備與措施之標準及規則，由中央主管機關定之。」第 43 條第 2 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰：..... 二、違反第六條第一項..... 之規定.....

。」第 49 條第 2 款規定：「有下列情形之一者，得公布其事業單位、雇主..... 之名稱、負責人姓名：..... 二、有第四十條至第四十五條..... 之情形。」

職業安全衛生設施規則第 1 條規定：「本規則依職業安全衛生法（以下簡稱本法）第六條第三項規定訂定之。」第 230 條第 2 項規定：「雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。」第 281 條第 1 項規定：「雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。」

違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點第 6 點規定：「處分機關對於事業單位違反依職安法授權訂定之法規命令之多項不同法條，而屬同一違法態樣者，罰鍰金額得就違反法條數，逐一累加至最高罰鍰金額。」第 8 點規定：「主管機關或勞動檢查機構對於事業單位有下列情形之一者，依職安法第四十九條規定，公布其事業單位、雇主之名稱及負責人姓名，並將處分書送達受處分人：（一）違反職安法受罰鍰或刑罰之處罰.....。」

臺北市政府處理違反職業安全衛生法事件統一裁罰基準第 3 點規定：「雇主或事業單位依其規模大小及性質分類如下：（一）甲類：1. 股票上市公司或上櫃公司。2. 勞工總人數超過三百人者。3. 違規場所位於營造工地，且該事業單位承攬該場所營造工程之金額超過一億元者。（二）乙類：非屬甲類者。」第 4 點規定：「本府處理違反職業安全衛生法事件統一裁罰基準如下表：（節錄）

項次	違反事件	法條依據	法定罰鍰額度（新臺幣：元）或其他處罰	統一裁罰基準（新臺幣：元）
6	雇主違反第 6 條第 1 項規定，對下列事項未有符合規定之必要安全衛生設備及措施者：	第 43 條第 2 款	處 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。	違反者，依雇主或事業單位規模、性質及違規次數處罰如下：

(5)防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害。			2.乙類： (1)第1次：3萬元至5萬元 。
---	--	--	---------------------------------------

」
臺北市政府 104 年 10 月 22 日府勞秘字第 10437403601 號公告：「主旨：公告『工會法等
20

項法規』所定本府主管業務部分權限，自中華民國 104 年 11 月 15 日起委任本府勞動局辦理。..... 公告事項：一、公告將『工會法等 20 項法規』所定本府主管業務部分權限委任本府勞動局辦理。二、委任事項如附表。」

附表（節錄）

項次	法規名稱	委任事項
12	職業安全衛生法	第 42 條至第 49 條「裁處」

二、本件訴願及補充理由略以：對於違反職業安全衛生設施規則第 281 條第 1 項規定部分，被拍照當下並非在工作，而是起重機操作時有異常，司機伸直起重機之吊臂在檢查異常之處，並非工作中沒有配戴安全帽、安全帶；對於違反職業安全衛生設施規則第 230 條第 2 項規定部分，合梯沒有在職業安全衛生法中禁止使用，且也沒有在工區中使用，而是在松信路上。另外檢查員並無勸導，只有要工作人員簽名，不符罰則上之說明，請查明後再行開罰。

三、查勞檢處派員於事實欄所述時、地實施勞動檢查，發現訴願人有事實欄所述之違規事項，有勞檢處 108 年 7 月 6 日營造工程監督檢查會談紀錄、採證照片及勞動檢查結果通知書等影本附卷可稽，原處分自屬有據。

四、至訴願人主張被拍照當下並非在工作，而是起重機操作時有異常，司機伸直起重機之吊臂在檢查異常之處，並非工作中沒有配戴安全帽、安全帶；合梯沒有在職業安全衛生法中禁止使用，且也沒有在工區中使用，而是在松信路上；檢查員並無勸導即開罰云云。按雇主對防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害，應有符合規定之必要安全衛生設備及措施；雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業；雇主對於在高度 2 公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具；違反者，處 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並得公布其事業單位、雇主之名稱、負責人姓名；為職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 5 款、第 43 條第 2 款、第 49 條第 2 款、職業安全衛生設施規則第 230 條第 2 項及第

281 條第 1 項所明定。另事業單位違反依職業安全衛生法授權訂定之法規命令之多項不同

法條，而屬同一違法態樣者，罰鍰金額得就違反法條數，逐一累加至最高罰鍰金額；亦為處理要點第 6 點所明定。本件查：

(一) 依勞檢處 108 年 7 月 6 日營造工程監督檢查會談紀錄所載略以：「.....違反事實（場所）重點說明.....設 281：勞工 1 人於高度 2 公尺以上之起重機吊臂.....從事收吊桿作業，未使用安全帶、安全帽.....外牆施工架拆除.....施工進度.....修繕工程.....。」「附件一違反法令規定事項（營造工程）.....職業安全衛生設施規則第 230 條第 1、2 項.....使用合梯充當二工作面上下設備.....。」並經○君簽名確認在案，且有現場採證照片影本附卷可稽；故勞檢處派員於事實欄所述時、地實施勞動檢查時，訴願人之勞工確有工作之事實；訴願人主張當時並非在工作云云，不足採據。

(二) 又依現場採證照片顯示，勞工於高度 2 公尺以上之起重機吊臂從事收吊桿作業時，該勞工同時以合梯當作二工作面之上下設備使用；是訴願人違反職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 5 款、職業安全衛生設施規則第 230 條第 2 項及第 281 條第 1 項規定之事實，

洵堪

認定；且職業安全衛生法第 43 條第 2 款之規定，並不以先勸導或通知限期改善後始得處罰為要件。是訴願人主張未勸導即開罰云云，亦不足採。從而，原處分機關以訴願人為乙類事業單位，第 1 次違反職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 5 款、職業安全衛生設

施

規則第 230 條第 2 項及第 281 條第 1 項規定，依同法第 43 條第 2 款、第 49 條第 2 款、

處理要

點第 6 點、第 8 點及裁罰基準第 4 點項次 6 等規定，分別處訴願人 3 萬元罰鍰，因屬同

一

違法態樣，逐一累加計裁處 6 萬元罰鍰，並公布訴願人名稱及負責人姓名，並無不合，原處分應予維持。

五、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員	袁	秀	慧
委員	張	慕	貞
委員	王	韻	茹
委員	吳	秦	雯
委員	王	曼	萍
委員	陳	愛	娥
委員	劉	昌	坪
委員	洪	偉	勝

委員 范 秀 羽

中華民國 108 年 12 月 10 日

如只對本決定罰鍰部分不服者，得於本決定書送達之次日起 2 個月內，向臺灣臺北地方法院行政訴訟庭提起行政訴訟。（臺灣臺北地方法院行政訴訟庭地址：新北市新店區中興路 1 段 248 號）如對本決定不服者，得於本決定書送達之次日起 2 個月內，向臺北高等行政法院提起行政訴訟。（臺北高等行政法院地址：臺北市士林區福國路 101 號）