

附表四

經營家用液化石油氣零售事業者用戶安全檢查表

零售業者：_____ 聯絡電話：()			
用戶編號：		用戶姓名或名稱：	
用戶聯絡電話：			
用戶地址：			
(1) 檢 查 事 項	(此欄由安全技術人員填寫)		正常
			需更換/改善及處理情形
	1. 容器規格及數量： _____公斤 _____支；_____公斤 _____支。		<input type="checkbox"/>
	2. 燃氣用軟管更換日期：_____年_____月_____日。		<input type="checkbox"/>
	3. 調整器及燃氣用軟管測漏。		<input type="checkbox"/>
	4. 液化石油氣容器須直立置放於室外通風良好處並避免曝曬。		<input type="checkbox"/>
	5. 串接使用場所應符合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第七十三條之一規定。		<input type="checkbox"/>
(2) 其 他 告 知 事 項	<input type="checkbox"/> 1. 應與零售業者訂定定型化契約，以保障自身權益。 <input type="checkbox"/> 2. 液化石油氣容器應於檢驗合格有效期限內。 <input type="checkbox"/> 3. 使用貼有合格標籤之瓦斯爐及熱水器。 <input type="checkbox"/> 4. 瓦斯爐及熱水器須有良好通風或強制排氣裝置，以避免液化石油氣蓄積。 <input type="checkbox"/> 5. 液化石油氣容器勿置於地下室，並置於戶外時應有防止傾倒之固定措施。 <input type="checkbox"/> 6. 拆除調整器前，須關閉周圍火源及確保液化石油氣容器閥之閥門完全關閉。 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____。		
備註：			
用戶簽名：		安全技術人員簽名：	
本人明白上述建議內容及證明安全檢查已經完成。		檢查日期：_____年_____月_____日	
<p>一、安全技術人員對於用戶處所之供氣設備，每二年提供一次安全檢測服務，並代為檢測燃氣設備。</p> <p>二、零售業販售液化石油氣予新用戶時，由安全技術人員提供安全檢測服務。如燃氣設備有安全上疑慮，應告知用戶改善建議，並向當地消防機關通報。</p> <p>三、安全技術人員執行業務時，應出示安全技術人員證明文件及零售業發給之執行職務證明。</p>			