

(附件三)

○○(古蹟、歷史建築等項目)○○(文化資產名稱)日常維護自行檢查表

填表日期：○年○月○日

填表人：○○○

檢查項目	檢查內容	不適用 (請打 v)	檢查結果	備註
監控 巡邏	設置監視錄影系統		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	於昏暗處所設置照明燈或感應燈		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	於參訪者必經路線設置監視鏡頭		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	修剪樹木或安裝反射鏡，減少監視錄影死角		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	定時及不定時巡邏之路線經過平時無人處所		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	發現塗鴉時應報請文化主管機關處理		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	閉園後確實清場，確認無參訪者滯留		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	請當地警察局將周邊設為巡邏點		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
管理 維護	基地邊界以適當方式區劃(如灌木、籬笆、牆壁)，並妥善維護，避免人員任意進入		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	不使用之出入口予以上鎖		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	夜間或閉園時，外牆出入口予以上鎖		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	雜草、落葉、木材或其他廢棄物等易燃雜物應每日清理		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	與鄰近住戶保持良好互動，發揮守望相助功用		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	以看板或告示牌明確指示參觀動線		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	設立警告看板(監視錄影中或保全巡邏中)		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	設置禁止使用火源及禁止吸菸看(立)板		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	如可能，登錄參訪者姓名，團體參訪則登錄代表人姓名		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
認養人應熟悉消防安全設備之設置位置及使用方式		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符		
製作緊急連絡名冊並定期更新		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符		

以上各項措施，應注意不得減損古蹟、歷史建築等有形文化資產之價值，並應符合文化資產保存法相關規定。

○○(古蹟、歷史建築等項目)○○(文化資產名稱)防範火災自行檢查表

填表日期：○年○月○日

填表人：○○○

檢查項目	檢查內容	不適用 (請打v)	檢查結果	備註
使用火源及可燃物管理	蠟燭、香爐、點香器等使用火源器具確實固定，避免傾倒		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	使用火源器具附近禁止放置可燃物品		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免於內部進行煮食等生活用火行為		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	繞境、祭祀活動時，香擔、神轎等停放處應與建築本體或重要文物保持距離，並不得置放可燃物		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免於內部堆放大量金紙或其他可燃物，並注意其他類似可燃物之安全管理		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
電器使用	重要文化資產周邊應保持空曠，且禁止堆放可燃物		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	辦理祭典等活動前，確認聚光燈等高耗電電器正常堪用，同時使用應分別連接於不同回路，預防過載		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	神桌、佛壇及光明燈等長時間持續使用的電器應定期檢查插座、插頭及電線等有無異狀		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電器不使用時，應關閉電源，長時間不使用應拔插頭		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免使用高耗電之電器用品		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免於潮濕環境使用電器		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
插頭及插座	接觸電器時若曾觸電，應交由專業人員檢查		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	插座應保持清潔，不可堆積灰塵，外觀無焦黑		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	插頭如有綠鏽，應清除或更換		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	拔插頭時應握插頭本體，勿拉扯電線		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
電線及延長線	插頭與插座應緊密結合，並定期檢查是否鬆脫		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	如果可能，應避免使用延長線		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	倘必要使用延長線，應選購附有過載保護裝置之合格產品		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	使用延長線，不可超過其可負載電流		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	老舊延長線應汰換更新		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電線、延長線不可在高溫環境使用		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電線、延長線不可用U形或C形釘固定於牆、柱		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
電線、延長線不可受擠壓，或在網綁或折疊的狀態下使用，如有傷痕應立即更換，不可繼續使用		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符		
照明器具	燈具四周不可堆放可燃物		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	白熾燈泡附近不可放置衣物或寢具		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	陳列、展覽文物之照明設備應以冷光源為優先		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
其他	窗簾、布幕等受風吹晃動之範圍，不可設置燈具		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電源總開關若曾發生跳電，應請專業技師或業者確認原因		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	變電箱與屋內配線應至少3年檢查1次		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

以上各項措施，應注意不得減損古蹟、歷史建築等有形文化資產之價值，並應符合文化資產保存法相關規定。