

附表2 儲油設備外部檢查項目及判定基準

儲油設備名稱：

檢查日期： 年 月 日

油槽統一編號：		油槽容量：		油槽型式：		油槽啟用日期：		油品種類：	
檢查部位	檢查項目	檢查方法	判定基準				檢查結果		
槽頂	1. 槽頂板	目視 鎚擊	<input type="checkbox"/> 查看鋼板無變形、頂板無積水。 <input checked="" type="checkbox"/> 以目視檢查疑有腐蝕減薄處。 <input checked="" type="checkbox"/> 量測鋼板厚度點腐蝕未達設計厚度1/2(至少抽查1/5鋼板數量，每張鋼板量測一點) <input checked="" type="checkbox"/> 大面積腐蝕剩餘厚度2.3mm以上（註一）						
	2. 鵝頸管通風器	目視 測厚	<input type="checkbox"/> 通風管內部良好、無表面腐蝕、管壁厚度減薄、阻塞。 <input type="checkbox"/> 網罩良好、無銹損與阻塞。						
	3. 約束通風器	目視	<input type="checkbox"/> 操作鏈條操作靈活、無斷折不全、無拉不動卡死。						
			<input type="checkbox"/> 配置及連桿完整無銹蝕。						
			<input type="checkbox"/> 進出口閥及閥座無銹污、表面黏膠、閥座積污。						
			<input type="checkbox"/> 通風艙及閥蓋內部無表面銹損、表面黏膠物質。						
	4. 滅焰器	手動 目視	<input type="checkbox"/> 滅焰器蓋板無腐蝕銹污、黏膠物質。						
			<input type="checkbox"/> 蓋板螺絲無卡死不易轉動。						
<input type="checkbox"/> 外部情況良好無腐蝕、裂損或裂縫。									
5. 槽頂欄桿及止滑擋板	目視 手動	<input type="checkbox"/> 無鬆動、銹蝕、油漆無脫落。							
6. 泡沫接頭及冷卻管	目視	<input type="checkbox"/> 無阻塞、銹蝕。							
7. 油漆吊柱	目視	<input type="checkbox"/> 焊縫完整牢固、無銹蝕。							
8. 外浮頂浮板	目視 手動	<input type="checkbox"/> 浮頂主排水口無變形、積水、阻塞。							
		<input type="checkbox"/> 浮頂緊急排水口無積水、阻塞、銹蝕。							
		<input type="checkbox"/> 浮頂檢查孔人孔蓋緊密、無積水、阻塞及污物。							
		<input type="checkbox"/> 密封圈無破損、積水、阻塞及污物、變形。							
		<input type="checkbox"/> 量測密封圈縫隙寬度。							

