

表一〇二—— 一般照明負載計算

建築物種類	每平方公尺單位負載(伏安)
走廊、樓梯、廁所、倉庫、貯藏室	5
工廠、中山堂、寺院、教會、劇場、電影院、舞廳、農家、禮堂、觀眾席。	10
住宅(含商店、理髮店、美容院等之居住部分)、公寓、宿舍、旅館、大飯店、俱樂部、醫院、學校、銀行、飯館	20
商店、理髮店、美容院、辦公廳	30