

表一三 單獨住宅幹線負載簡便計算法

| 負載 (千瓦或千伏安) | 需量因數 (%) |
|----------------------|----------|
| 空調設備器及冷氣機 (包括熱唧筒壓縮器) | 一〇〇 |
| 中央電暖器 | 六五 |
| 少於四具之個別操作電暖器 | 六五 |
| 所有其他負載之首一〇千瓦 | 一〇〇 |
| 其他負載之剩餘部分 | 四〇 |