

表二九之二六 非住宅處所之插座負載需量因數

適用需量因數之插座負載部分 (伏安)	需量因數 (%)
10kVA 以下部分	100
超過 10kVA 部分	50