

表二九之三三 單獨住宅幹線負載簡便計算法

負載(kW 或 kVA)	需量因數(%)
空調設備器及冷氣機(包括熱唧筒壓縮器)	100
中央電暖器	65
少於四具之個別操作電暖器	65
所有其他負載之首 10kW	100
其他負載之剩餘部分	40