

表 三四七

不沿建築物 懸空設施時	沿建築物 設施時	處 所
一 二〇	六〇	導線柜互間之最小距離（公厘）
三〇	三〇	導線與敷設面間之最小距離（公厘）
四	一	相鄰二支持點間之最大距離（公尺）