

表六八 裸露導電部分異極間之間隔（公厘）

電 壓	異 極 間		帶 電 體 對 地
	架於同一敷設面者	保持於自由空間者	
不超過一二五伏者	一九	一三	一三
不超過二五〇伏者	三二	一九	一三
不超過六〇〇伏者	五〇	二五	二五