

附表 臨廣加工出口區污水下水道系統可容納排入之下水水質標準

排入項目	單位	標準
水溫	攝氏度 (°C)	四五
氫離子濃度指數 (pH)	無	五·〇至九·〇
生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	毫克/公升	五四〇
化學需氧量 (COD)	毫克/公升	七二〇
懸浮固體 (SS)	毫克/公升	五四〇
動植物性油脂	毫克/公升	六五
硫化物 (以 S <sup>2</sup> 計算)	毫克/公升	九〇
氨氮	毫克/公升	五〇
酚類	毫克/公升	一·〇
氰化物	毫克/公升	一·〇
總汞量	毫克/公升	〇·〇〇五
有機磷	毫克/公升	一·〇
鎘	毫克/公升	一·〇
鉛	毫克/公升	一·〇
六價鉻	毫克/公升	〇·六
總鉻量	毫克/公升	二·〇
銅	毫克/公升	一〇
砷	毫克/公升	一·〇
銀	毫克/公升	〇·五
硒	毫克/公升	一·〇
硼	毫克/公升	一·〇
溶解性鐵	毫克/公升	一〇
溶解性錳	毫克/公升	一〇
陰離子界面活性劑	毫克/公升	一〇
鋅	毫克/公升	六·五
鎳	毫克/公升	二·〇
氟鹽	毫克/公升	一五〇