

附表一

無風管空氣調節機容許耗用能源基準

機種		額定冷氣能力分類(kW)	容許耗用能源基準 (kWh/kWh)
氣冷式	單體式	2.2 以下	3.40
		高於 2.2，4.0 以下	3.45
		高於 4.0，7.1 以下	3.25
		高於 7.1，71.0 以下	3.15
	分離式	4.0 以下	4.10
		高於 4.0，7.1 以下	3.78
		高於 7.1，10.0 以下	3.62
		高於 10.0，14.0 以下	3.50
		高於 14.0，71.0 以下	3.40
水冷式	全機種	4.50	