

附件一

電信室面積一覽表

引進電纜總對數	電信室面積	備註
200 對以下 但必須設置電信室者	2.6m ² 以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 1.5m。
201～600 對	7m ² 以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 1.5m。
601～1000 對	14m ² 以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 2.5m。
1001～2000 對	20m ² 以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 2.5m。
2001～4000 對	30m ² 以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 2.5m。
4001～6000 對	43m ² 以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 2.5m。
6001 對以上	由提供電信服務之市內網路業務經營者與建築物起造人共同協商決定之。	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 2.5m。