

附件六

交通部航港局補助岸接設施無障礙設施改善審核項目

計畫名稱：

主辦單位：

| 項次 | 審查項目 | 說明 | 是否適用 | 審查結果 |
|----|------|--|---|------|
| 1 | 寬度 | 岸接設施寬度大於等於 70 公分。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 2 | 坡度 | 岸接設施高度與水平長度之比不得大於 1/12。但環境條件不允許或高低差小於 20 公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過 1/6 規定，且須標示人員協助。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3 | 扶手 | 固定式設備： 1. 船舶與碼頭高低落差大於 30 公分需設置扶手。 2. 岸接設施兩側扶手高度為 75-85 公分。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 4 | 防護緣 | 岸接設施兩側應設置不得小於高度至少 2.5 公分之防護緣。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 5 | 防滑鋪面 | 坡道地面應平整、堅固、防滑(避免防滑鐵條)。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6 | 材質 | 材質應具有耐磨耗、防鏽蝕功能或相關防鏽塗裝處理。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

| | | | | |
|------------------------|-------|--|---|--|
| 7 | 外觀 | 外觀完整性(例如:構造部份有無磨損、皺褶、膨脹、龜裂、剝離現象,並有相關佐證資料。) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 8 | 高低落差 | 設備可否解決船舶與碼頭高低落差問題。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 9 | 通行連續性 | 通行具連續,無障礙(如:設備與碼頭及船舶銜接處無縫隙。) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 10 | 保固期限 | 應檢具相關保固文件,且設備應至少具二年以上保固期限。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 11 | 預期效益 | 提升無障礙服務品質。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 12 | 辦理期程 | 計畫辦理時間及所需時間合理性。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 13 | 預估經費 | 經費額度及經費編列合理性。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 備註:審查項目參照建築物無障礙設施設計規範。 | | | | |