

可燃性物質分類	危險等級(區)			標準
氣體	0	1	2	CNS 3376-10 IEC 60079-10-1
粉塵	20	21	22	CNS 3376-10-2 IEC 60079-10-2




圖 2 危險區域劃分圖例

註：事業單位實施危險區域劃分時，可參考本署「防爆電氣暨危險區域劃分資訊網」相關資訊(如圖 3)，惟實際劃分時，仍應依用戶用電設備裝置規則、國家標準 CNS3376-10 或國際標準 IEC 60079-10 等相關規定辦理。(<https://exproof.osha.gov.tw/content/tool/ZoneTool.aspx>)。



圖 3 防爆電氣暨危險區域劃分資訊網例