

附表、室內空氣品質標準之應注意範圍

法規名稱	應注意範圍	說明
室內空氣品質標準	<ul style="list-style-type: none"> ● 標準值在 1,000 濃度單位以下者，為原始數據±10%。 ● 標準值在 1,000 濃度單位以上(含 1,000 ppm)，為±100 濃度單位。 	<p>室內空氣品質各項目標準一致適用：二氧化碳標準值 1,000 ppm、一氧化碳標準值 9 ppm、甲醛標準值 0.08 ppm、總揮發性有機物 0.56 ppm、細菌 1,500 菌落數/m³、真菌 1,000 菌落數/m³、PM₁₀ 為 75ug/m³、PM_{2.5} 為 35 ug/m³、臭氧為 0.06 ppm，應視標準值大小區分。</p>