

表一 地下儲槽系統土壤氣體監測法測漏管檢測紀錄表

申報月份： 年 月

事業名稱/站名： _____

儲槽數量： _____

油品種類：92 95 98 高柴 其他： _____

測漏管總數： _____

測漏管編號	管蓋是否正確	初檢測		基本功能檢測				透氣性檢測		抽氣檢測			備註		
		測爆器(%LEL)	PID/FID(ppmV)	有無浮油	測漏管深度(cm)	積水深度(cm)	有效深度(cm)	是否淤積	壓力(mmHg)	是否阻塞	測爆器(%LEL)	PID/FID(ppmV)		警戒值	
														%LEL	ppmV
1	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
2	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
3	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
4	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
5	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
6	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
7	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
8	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
9	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
10	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
11	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
12	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			25	500	
1.深度量測為以地表面往下量測為準。有效深度係指地表面往下量測至地下水水面之距離。積水深度為測漏管深度-有效深度。 2.當有效深度(測漏管深度-積水深度)<50cm 或透氣度(透氣真空度)>500mmHg者(地下水水位距地表≤2公尺地區之判斷標準為150mmHg)，請注意測漏管已不符監測功能 3.依據「加油站防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」第11條第2項之規定，地下水最高水位距地表2公尺以內者，不得採用土壤氣體監測法。 4.抽氣檢測超過警戒值者，請向地方環保主管機關通報。 5.本紀錄請妥善保存五年，以備查核。 6.本表不足使用時，請自行影印。								測爆器設備廠牌型號： _____ 序號： _____ 校正： <input type="checkbox"/> 正常		PID/FID設備廠牌型號： _____ 序號： _____ 校正： <input type="checkbox"/> 正常					

檢測人員： _____

事業代表人： _____

(蓋機構印鑑) _____

(蓋機構印鑑) _____ 日期： 年 月 日

證書號碼： _____