



圖4 測漏管油氣檢測作業流程圖

註：加油站若已裝設有土壤氣體抽氣(Soil Vapor Extraction:SVE)設施，在進行油氣採樣作業前必須停止設備運轉至少一週以上，以避免土壤抽氣設備干擾油氣檢測之準確性。