

一、查核時間	年 月 日 時 分	電話：																																										
二、查核地址	區 路 段 巷 弄 號 樓 街	用電契約容量																																										
		瓩(kW)																																										
三、公司或商業名稱：_____，行業別：_____ 負責人或行為人姓名：_____，出生年月日：_____ 身分證字號：_____，統一編號：_____，聯絡電話：_____ 登記地址：_____																																												
查核性質	<input type="checkbox"/> 第一次查核 (<input type="checkbox"/> 例行查核 <input type="checkbox"/> 陳情案 <input type="checkbox"/> 交辦案 <input type="checkbox"/> 其他) <input type="checkbox"/> 複查 (<input type="checkbox"/> 改善期限屆滿查核 <input type="checkbox"/> 規避妨礙或拒絕之複查)																																											
四、現場查核情形： ■ 工商業負責人或從業人員是否有配合本自治條例查核或評估輔導相關事項。 備註：_____ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ■ 空調系統節約能源規定： 1. 廠房、營業及辦公場所出入口應有防止冷氣外洩之設施。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____ 2. 廠房、營業及辦公場所不得在冷卻水塔、空調機組進、出風口處堆放物品阻擋，以免妨礙空氣流通。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____ 3. 廠房、營業及辦公場所冷凍主機容量達經濟部規定數額者，應裝設個別電錶，由能源管理人員按月保養維護，並記錄空調系統用電量、冷凍主機、冷卻水塔進、出口溫度與流量，以確保系統運轉效率。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____ 4. 新設或汰換之冷氣機或空調設備應符合經濟部公告之能源效率比值標準。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____ 5. 營業及辦公場所室內冷氣平均溫度須保持在攝氏二十六度以上。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____																																												
<table border="1"> <tr> <td>濕度</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>平均值</td> </tr> <tr> <td>溫度</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			濕度																				平均值	溫度																				
濕度																				平均值																								
溫度																																												
■ 照明系統節約能源規定： 1. 騎樓如距離騎樓地面十八公分處量測晝光照度小於一百 Lux (勒克斯) 始可開啟照明設備，且其照度應維持在一百至三百 Lux 之間。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____ 2. 室內照度不得超過國家照度標準。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____																																												
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>平均值</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																							平均值																					
																				平均值																								
3. 禁止使用白熾燈(含招牌燈)。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____																																												

■ 鍋爐系統節約能源規定： 1. 工商業新設或汰換之鍋爐，其總蒸氣蒸發率每小時二公噸或總輸入熱值每小時一百五十三萬千卡以上者，應設置燃氣系統或其他節能之熱交換系統。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____ 2. 工商業之能源管理人員於鍋爐運轉時，應就鍋爐燃燒時之空氣量、排氣溫度、爐壁溫度、排氣中二氧化碳濃度、燃料於鍋爐燃燒是否完全等事項，進行查核及異常調校，並作成紀錄備查。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____
■ 其他規範事項： 工商業之廠房、營業及辦公場所，於下班後應關閉非必要之能源設備或器具，以減少待機耗能。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 備註：_____
五、處理情形： <input type="checkbox"/> 經現場查核皆符合相關規定事項。 <input type="checkbox"/> 經現場查核，廠房、營業及辦公場所能源及耗能設備使用情形違反相關規定事項，已要求限期改善，限_____月內完成，確切改善期限依市政府限改公文為準。 備註：_____
※業者意見陳述： _____ _____
※業者具結： 一、上開紀錄表係經臺北市政府產業發展局查核人員現場查核及詢問業者(負責人)或現場管理人員(行為人)陳述之意見作成，與廠房、營業及辦公場所實際情形相符，並由業者(負責人)或現場管理人員(行為人)簽名具結。 二、查核人員執行本自治條例查核時，並無不法行為，本公司(商號、管委會)亦無財產損失。 三、本表1式2聯，經業者(負責人)或現場管理人員(行為人)簽名具結後，第2聯交由業者(負責人)或現場管理人員(行為人)收執。 具結人： <input type="checkbox"/> 負責人_____ (簽名)，身分證統一編號：_____ <input type="checkbox"/> 現場管理人(行為人)_____ (簽名)，身分證統一編號：_____
是否完成查核 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (<input type="checkbox"/> 查無該址 <input type="checkbox"/> 已遷移或歇業 <input type="checkbox"/> 未營業 <input type="checkbox"/> 規避妨礙檢查 <input type="checkbox"/> 拒絕檢查 <input type="checkbox"/> 其他_____)
查核人員：_____ (簽名)；會同人員：_____ (簽名)

