

各項設施之設計重現期規定如下表：

區	分	重現期
平原地區排水系統		五年
山坡地社區開發排水系統		十年
雨水調節池		二十年調節至五年
抽水站外水位		十年