

消防裝備器材管理維護檢查評分缺點評定標準

器材種類	器材名稱	評 定 標 準	等 級		備 註
			主要缺點	次要缺點	
隨車器材	水 帶	接頭否接拆困難	√		
		破損、污穢	√		
		放置凌亂	√		
	瞄 子	外觀變形	√		
		直線、水霧變換開關轉換困難	√		
		未具背帶		√	
	消防立管	接頭拆接困難	√		
		外觀變形	√		
		未隨車配置	√		
	滅 火 器	壓力異常	√		
		外觀污穢		√	
		放置位置未固定良好或不易取用		√	
進水管	未隨車配置接合、拆卸工具	√			
	接頭拆接困難	√			
救助裝備	拋繩槍	未放置於收藏箱		√	
		各項配件短少	√		
		經測試未能發射	√		
	救生氣墊	未依規定摺疊固定	√		
		發電機、鼓風機性能不良未能立即發動	√		
	雙節梯	延伸、固定困難	√		
		固定繩不完整		√	
	掛 梯	梯體變形	√		
		掛鉤未能正常操作	√		
	排煙機	引擎發動機未能正常操作	√		
		機體污穢		√	
		經測試未能正常操作	√		
	避電剪	手把護套及剪口缺損	√		
		未隨車攜帶	√		
	乙炔氧切割器	氣體壓力異常	√		
		配管、噴頭未依規定捲放		√	
		經測試未能正常操作	√		
	鏈(圓盤)鋸	未能立即發動	√		
		砂輪未旋緊	√		
		鏈鋸護套短少		√	
		油料短少不足	√		
	油壓破壞器材	未隨車攜帶		√	
		引擎發動者未能發動	√		
		油料(液壓油、燃料油)短少	√		
剪口缺損		√			
油壓管未依規定捲繞，接頭護套是否短少			√		
救 生 繩	經測試性能異常	√			
	捲繞零亂		√		
	潮溼、污穢		√		
氣動破壞器材	表面起毛、脫絲	√			
	各項配件短少	√			
	未隨車攜帶		√		
	經測試性能異常	√			
擴音喊話器	接頭不易拆接		√		
	電池短少或電力不足	√			
照明裝備	發 電 機	經測試未能正常操作	√		
		未能發動	√		
		油料短少不足	√		
		電瓶液量短少		√	
	照明器材	經測試性能異常	√		
		未隨車攜帶	√		
		延長線一併攜帶		√	
		經測試功能異常	√		

	照 明 燈	電池短少或電力不足	√		
		經測試功能異常	√		
輔助裝備	空氣壓縮機	引擎發動者未能發動	√		
		油料短少不足	√		
		機油短少不足	√		
		接頭、儀表功能異常		√	
		放置位置會吸入車輛排氣		√	
		經測試未能正常動作	√		
個人防護裝備	消防衣、帽、鞋	未依序編號，放置凌亂	√		
		消防衣內層拆除	√		
		未備手套		√	
	空氣呼吸器	壓力低於 250bar	√		
		放置位置不易取用		√	
		面罩污穢		√	
		面罩為個人使用者，未備有收藏袋		√	
		面鏡受損模糊		√	
		各項接頭、開關其中之一異常	√		
		空氣瓶與背架未固定良好	√		
經測試未能正常操作	√				